



**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA  
CONSOMMATION HUMAINE**

2026 00309

REÇU LE  
24 MARS 2026  
VILLE DES NOES



**Délégation Territoriale  
de l'Aube  
Service Santé-Environnement**

Troyes le 23 mars 2026

**COPE LES NOES PRES TROYES**

**MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE LES NOES PRES TROYES  
Mairie  
10420 LES NOES PRES TROYES**

**J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral**

|                       | Type | Code       | Nom                           |                                         |
|-----------------------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Prélèvement           |      | 00113444   |                               |                                         |
| Unité de gestion      |      | 0032       | COPE LES NOES PRES TROYES     |                                         |
| Installation          | UDI  | 000185     | LES NOES PRES TROYES RESEAU   | Prélevé le : lundi 16 mars 2026 à 11h24 |
| Point de surveillance | S    | 0000002396 | ECOLE PRIMAIRE ST EXUPÉRY     | par : GILDAS CHATEIGNER                 |
| Localisation exacte   |      |            | ECOLE PRIMAIRE - EVIER ENTREE | Type visite : AA                        |
| Commune               |      |            | NOES-PRES-TROYES (LES)        |                                         |

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00113444)**

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il est à noter une teneur en chlore libre faible. La teneur en chlore libre sur le réseau de distribution doit être de l'ordre de 0,1 mg/l.

Pour la directrice territoriale de l'Aube,  
L'ingénieure du génie sanitaire,

Laure GRAN-AYMERICH

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain

Aspect (qualitatif)  
Couleur (qualitatif)  
Saveur (qualitatif)

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

normal X  
normal X  
normal X

Analyse terrain

Température de l'eau

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

13,8 °C

Analyse terrain

pH

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

7,6 unité pH

Analyse terrain

Chlore libre  
Chlore total

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

0,06 mg(Cl2)/L  
0,08 mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00113543

Référence laboratoire : 26M021211-001

|                                    | Résultats |           | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                    |           |           | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES   |           |           |                    |            |                       |            |
| Turbidité néphélométrique NFU      | <0,1      | NFU       |                    |            |                       | 2.00       |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE         |           |           |                    |            |                       |            |
| Titre alcalimétrique complet       | 24,2      | °f        |                    |            |                       |            |
| Titre hydrotimétrique              | 27,9      | °f        |                    |            |                       |            |
| MINERALISATION                     |           |           |                    |            |                       |            |
| Calcium                            | 100       | mg/L      |                    |            |                       |            |
| Chlorures                          | 12        | mg/L      |                    |            |                       | 250.00     |
| Conductivité à 25°C                | 560       | µS/cm     |                    |            | 200.00                | 1 100.00   |
| Magnésium                          | 4,2       | mg(Mg)/L  |                    |            |                       |            |
| Sulfates                           | 23        | mg/L      |                    |            |                       | 250.00     |
| OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES     |           |           |                    |            |                       |            |
| Carbone organique total            | 1,0       | mg(C)/L   |                    |            |                       | 2.00       |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES    |           |           |                    |            |                       |            |
| Ammonium (en NH4)                  | <0,05     | mg/L      |                    |            |                       | 0.10       |
| Nitrates/50 + Nitrites/3           | 0,34      | mg/L      |                    | 1.00       |                       |            |
| Nitrates (en NO3)                  | 17        | mg/L      |                    | 50.00      |                       |            |
| Nitrites (en NO2)                  | <0,01     | mg/L      |                    | 0.50       |                       |            |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES        |           |           |                    |            |                       |            |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1        | n/mL      |                    |            |                       |            |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1         | n/mL      |                    |            |                       |            |
| Bactéries coliformes /100ml-MS     | <1        | n/(100mL) |                    |            |                       | 0.00       |

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00113543

Référence laboratoire : 26M021211-001

|                              | Résultats |           | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|------------------------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
|                              |           |           | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES  |           |           |                    |            |                       |            |
| Entérocoques /100ml-MS       | <1        | n/(100mL) |                    | 0.00       |                       |            |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1        | n/(100mL) |                    | 0.00       |                       |            |