



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE



Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 4 juin 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE LES NOES PRES TROYES
Mairie
10420 LES NOES PRES TROYES

COPE LES NOES PRES TROYES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00114647	
Unité de gestion		0032	COPE LES NOES PRES TROYES
Installation	UDI	000185	LES NOES PRES TROYES RESEAU
Point de surveillance	P	0000000414	LES NOES PRES TROYES RESEAU
Localisation exacte		SALLE DE PAUSE HOTEL DE VILLE	
Commune		NOES-PRES-TROYES (LES)	

Prélevé le : vendredi 29 mai 2026 à 13h39
par : GILDAS CHATEIGNER
Type visite : AA

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00114647)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il est à noter une teneur en chlore libre trop élevée. La teneur en chlore libre sur le réseau de distribution doit être de l'ordre de 0,1 mg/l.

P/la directrice de la délégation territoriale de l'Aube,
L'ingénieure d'études sanitaires

Céline LEGRAND

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain			CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES		
Aspect (qualitatif)			normal		X
Couleur (qualitatif)			normal		X
Saveur (qualitatif)			normal		X
Analyse terrain			CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL		
Température de l'eau			16,7		°C
Analyse terrain			EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE		
pH			7,4		unité pH
Analyse terrain			RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION		
Chlore libre			0,37		mg(Cl2)/L
Chlore total			0,39		mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00114746

Référence laboratoire : 26M045161-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,1	NFU			2.00	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	21,6	°f				
Titre hydrotimétrique	24,5	°f				
MINERALISATION						
Calcium	92	mg/L				
Chlorures	7,6	mg/L				250.00
Conductivité à 25°C	480	µS/cm			200.00	1 100.00
Magnésium	3,5	mg(Mg)/L				
Sulfates	13	mg/L				250.00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	1,3	mg(C)/L			2.00	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0.10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,45	mg/L		1.00		
Nitrates (en NO3)	23	mg/L		50.00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0.50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00114746

Référence laboratoire : 26M045161-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0.00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0.00		